

平成26年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

一般廃棄物処理	月	可燃性(t)	
	4月	1,310	
	5月	1,362	
	6月	1,298	
	7月	1,351	
	8月	1,529	
	9月	1,319	
	10月	1,300	
	11月	1,106	
	12月	1,248	
	1月	1,133	
	2月	964	
	3月	1,255	

ばいじんの除去	月	冷却施設(回)	排ガス処理施設(回)
	4月	17	10
	5月	18	9
	6月	19	10
	7月	18	10
	8月	17	9
	9月	18	13
	10月	14	8
	11月	17	9
	12月	16	18
	1月	12	12
	2月	16	12
	3月	19	9

排ガス(ばいじん)	時期	1号炉	2号炉
	上期 5月16日	0.13g/m ³	0.04g/m ³
	下期 11月20日	0.03g/m ³	0.01g/m ³
	測定頻度 基準	6カ月に1回 0.25 g/m ³ 以下	

ダイオキシン	時期	1号炉	2号炉	焼却灰
	27. 1月 実施	0.26	0.26	0.047
	測定頻度 基準	1年に1回 10 ng-TEQ/m ³ 以下 3ng-TEQ/g以下		

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。