

平成27年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

一般廃棄物処理	月	可燃性(トン)	
	4月	1,267	
	5月	1,252	
	6月	1,240	
	7月	1,306	
	8月	1,424	
	9月	1,250	
	10月	1,041	
	11月	1,130	
	12月	1,231	
	1月	1,090	
	2月	1,005	
	3月	1,227	

ばいじんの除去	月	冷却施設(回)	排ガス処理施設(回)
	4月	18	9
	5月	15	10
	6月	19	9
	7月	20	9
	8月	17	10
	9月	15	9
	10月	15	13
	11月	15	10
	12月	15	15
	1月	14	10
	2月	18	17
	3月	19	12

排ガス(ばいじん)	時期	1号炉	2号炉
	上期 5月28日	0.0077g/m ³	0.0081g/m ³
	下期 11月20日	0.0006g/m ³	0.0006g/m ³
	測定頻度	6カ月に1回	
	基準	0.25 g/m ³ N以下	

ダイオキシン	時期	1号炉	2号炉	焼却灰
	28. 1月 実施	0.22	0.46	0.220
	測定頻度	1年に1回		
	基準	10 ng-TEQ/m ³ N以下		3ng-TEQ/g以下

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。