

平成28年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

一般廃棄物処理	月	可燃性(t)	
	4月	1,169	
	5月	1,163	
	6月	1,170	
	7月	1,141	
	8月	1,504	
	9月	1,291	
	10月	1,094	
	11月	1,130	
	12月	1,177	
	1月	1,067	
	2月	949	
	3月		

ばいじんの除去	月	冷却施設(回)	排ガス処理施設(回)
	4月	18	10
	5月	11	12
	6月	20	9
	7月	13	10
	8月	19	10
	9月	17	13
	10月	16	10
	11月	18	13
	12月	14	16
	1月	12	11
	2月	16	17
	3月		

排ガス(ばいじん)	時期	1号炉	2号炉
	上期 5月26日	0.0005g/m ³ 以下	0.0004g/m ³ 以下
	下期 11月18日	0.027g/m ³	0.0072g/m ³
	測定頻度	6カ月に1回	
	基準	0.25 g/m ³ N以下	

ダイオキシン	時期	1号炉	2号炉	焼却灰	
	29. 1月 実施予定				
	測定頻度	1年に1回			
	基準	10 ng-TEQ/m ³ N以下		3ng-TEQ/g以下	

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。