

平成29年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

一般廃棄物処理	月	可燃性(トン)	
	4月	1,152	
	5月	1,196	
	6月	1,140	
	7月	1,140	
	8月	1,451	
	9月	1,165	
	10月	1,008	
	11月	1,151	
	12月	1,147	
	1月	1,116	
	2月	929	
	3月	1,199	

ばいじんの除去	月	冷却施設(回)	排ガス処理施設(回)
	4月	15	10
	5月	13	10
	6月	15	7
	7月	15	12
	8月	17	15
	9月	16	17
	10月	9	9
	11月	17	9
	12月	12	13
	1月	12	12
	2月	15	16
	3月	16	16

排ガス(ばいじん)	時期	1号炉	2号炉
	上期 5月26日	0.0053g/m ³	0.0008g/m ³
	下期 11月22日	0.0005g/m ³ 以下	0.0004g/m ³ 以下
	測定頻度 基準	6カ月に1回 0.25 g/m ³ N以下	

ダイオキシン	時期	1号炉	2号炉	焼却灰
	30. 1月実施予定	0.16	0.19	0.010
	測定頻度 基準	1年に1回 10 ng-TEQ/m ³ N以下 3ng-TEQ/g以下		

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。