

平成30年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

一般廃棄物処理	月	可燃性(t)	
	4月	1,196	
	5月	1,282	
	6月	1,139	
	7月	1,224	
	8月	1,437	
	9月	1,107	
	10月	1,105	
	11月	1,213	
	12月	1,157	
	1月	1,096	
	2月	942	
	3月	1,109	

ばいじんの除去	月	冷却施設(回)	排ガス処理施設(回)
	4月	16	10
	5月	18	6
	6月	15	11
	7月	17	7
	8月	16	6
	9月	16	8
	10月	7	5
	11月	11	8
	12月	13	6
	1月	12	8
	2月	14	17
	3月	13	9

排ガス(ばいじん)	時期	1号炉	2号炉
	上期 5月24日	0.011g/m <sup>3</sup>	0.025g/m <sup>3</sup>
	下期 11月20日	0.003g/m <sup>3</sup>	0.011g/m <sup>3</sup>
	測定頻度 基準	6カ月に1回 0.25 g/m <sup>3</sup> N以下	

ダイオキシン	時期	1号炉	2号炉	焼却灰
	H30.1.24	0.24	0.40	0.025
	測定頻度 基準	1年に1回 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下 3ng-TEQ/g以下		

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。