

令和元年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

| | | | |
|---------|-----|---------|--|
| 一般廃棄物処理 | 月 | 可燃性(トン) | |
| | 4月 | 1,213 | |
| | 5月 | 1,252 | |
| | 6月 | 1,038 | |
| | 7月 | 1,211 | |
| | 8月 | 1,367 | |
| | 9月 | 1,135 | |
| | 10月 | | |
| | 11月 | | |
| | 12月 | | |
| | 1月 | | |
| | 2月 | | |
| | 3月 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----|---------|------------|
| ばいじんの除去 | 月 | 冷却施設(回) | 排ガス処理施設(回) |
| | 4月 | 13 | 8 |
| | 5月 | 13 | 3 |
| | 6月 | 15 | 4 |
| | 7月 | 14 | 4 |
| | 8月 | 16 | 5 |
| | 9月 | 13 | 4 |
| | 10月 | | |
| | 11月 | | |
| | 12月 | | |
| | 1月 | | |
| | 2月 | | |
| | 3月 | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| 排ガス(ばいじん) | 時期 | 1号炉 | 2号炉 |
| | 上期 5月30日 | 0.047g/m ³ | 0.002g/m ³ |
| | 下期 11月実施予定 | | |
| | 測定頻度 | 6カ月に1回 | |
| | 基準 | 0.25 g/m ³ N以下 | |

| | | | | |
|--------|--------|------------------------------|-------------|-----|
| ダイオキシン | 時期 | 1号炉 | 2号炉 | 焼却灰 |
| | 1月実施予定 | | | |
| | 測定頻度 | 1年に1回 | | |
| | 基準 | 10 ng-TEQ/m ³ N以下 | 3ng-TEQ/g以下 | |

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。