

令和元年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

一般廃棄物処理	月	可燃性(トン)	
	4月	1,213	
	5月	1,252	
	6月	1,038	
	7月	1,211	
	8月	1,367	
	9月	1,135	
	10月	1,200	
	11月	1,077	
	12月		
	1月		
	2月		
	3月		

ばいじんの除去	月	冷却施設(回)	排ガス処理施設(回)
	4月	13	8
	5月	13	3
	6月	15	4
	7月	14	4
	8月	16	5
	9月	13	4
	10月	14	4
	11月	13	5
	12月		
	1月		
	2月		
	3月		

排ガス(ばいじん)	時期	1号炉	2号炉
	上期 5月30日	0.047g/m <sup>3</sup>	0.002g/m <sup>3</sup>
	下期 11月実施予定		
	測定頻度	6カ月に1回	
基準	0.25 g/m <sup>3</sup> N以下		

ダイオキシン	時期	1号炉	2号炉	焼却灰
	1月実施予定			
	測定頻度	1年に1回		
	基準	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下	3ng-TEQ/g以下	

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。