

令和元年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

一般廃棄物処理	月	可燃性(トン)	
	4月	1,213	
	5月	1,252	
	6月	1,038	
	7月	1,211	
	8月	1,367	
	9月	1,135	
	10月	1,200	
	11月	1,077	
	12月	1,141	
	1月	1,107	
	2月	903	
	3月	1,181	

ばいじんの除去	月	冷却施設(回)	排ガス処理施設(回)
	4月	13	8
	5月	13	3
	6月	15	4
	7月	14	4
	8月	16	5
	9月	13	4
	10月	14	4
	11月	13	5
	12月	13	14
	1月	10	8
	2月	13	15
	3月	13	9

排ガス(ばいじん)	時期	1号炉	2号炉
	上期 R1.5.30	0.047g/m ³	0.002g/m ³
	下期 R1.11.21	0.001g/m ³ 未満	0.006g/m ³
	測定頻度	6カ月に1回	
	基準	0.25 g/m ³ N以下	

ダイオキシン	時期	1号炉	2号炉	焼却灰
	R2.1.23	0.39	0.35	0.052
	測定頻度	1年に1回		
	基準	10 ng-TEQ/m ³ N以下	3ng-TEQ/g以下	

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。