

令和2年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

一般廃棄物処理	月	可燃性(ト)	
	4月	913	
	5月		
	6月		
	7月		
	8月		
	9月		
	10月		
	11月		
	12月		
	1月		
	2月		
	3月		

ばいじんの除去	月	冷却施設(回)	排ガス処理施設(回)
	4月	15	5
	5月		
	6月		
	7月		
	8月		
	9月		
	10月		
	11月		
	12月		
	1月		
	2月		
	3月		

排ガス(ばいじん)	時期	1号炉	2号炉
	上期 (5月実施予定)		
	下期 (11月実施予定)		
	測定頻度	6カ月に1回	
基準	0.25 g/m <sup>3</sup> N以下		

ダイオキシン	時期	1号炉	2号炉	焼却灰
	1月実施予定			
	測定頻度	1年に1回		
	基準	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下	3ng-TEQ/g以下	

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。