

令和2年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

一般廃棄物処理	月	可燃性(t)	
	4月	913	
	5月	903	
	6月	994	
	7月	801	
	8月	806	
	9月	691	
	10月	272	
	11月		
	12月		
	1月		
	2月		
	3月		

ばいじんの除去	月	冷却施設(回)	排ガス処理施設(回)
	4月	15	5
	5月	13	1
	6月	10	1
	7月	15	1
	8月	15	4
	9月	15	4
	10月	1	1
	11月		
	12月		
	1月		
	2月		
	3月		

排ガス(ばいじん)	時期	1号炉	2号炉
	上期 R2.5.28	—	0.0004g/m ³ 以下
	下期 (11月実施予定)		
	測定頻度	6カ月に1回	
基準	0.25 g/m ³ N以下		

ダイオキシン	時期	1号炉	2号炉	焼却灰
	1月実施予定			
	測定頻度	1年に1回		
	基準	10 ng-TEQ/m ³ N以下	3ng-TEQ/g以下	

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。