

令和2年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

一般廃棄物処理	月	可燃性(トン)	
	4月	913	
	5月	903	
	6月	994	
	7月	801	
	8月	806	
	9月	691	
	10月	272	
	11月	1,119	
	12月	1,362	
	1月	996	
	2月	902	
	3月	1,197	

ばいじんの除去	月	冷却施設(回)	排ガス処理施設(回)
	4月	15	5
	5月	13	1
	6月	10	1
	7月	15	1
	8月	15	4
	9月	15	4
	10月	1	1
	11月	13	20
	12月	15	6
	1月	11	11
	2月	13	14
	3月	17	16

排ガス(ばいじん)	時期	1号炉	2号炉
	上期 R2.5.28	—	0.0006g/m ³ 未満
	下期 R2.12.18	0.0005g/m ³ 未満	0.0006g/m ³ 未満
	測定頻度	6カ月に1回	
	基準	0.25 g/m ³ N以下	

ダイオキシン	時期	1号炉	2号炉	焼却灰
	R3.1.21	0.073	0.54	0.011
	測定頻度	1年に1回		
	基準	10 ng-TEQ/m ³ N以下	3ng-TEQ/g以下	

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。