

令和3年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

一般廃棄物処理	月	可燃性(トン)	
	4月	1,133	
	5月	1,015	
	6月	1,022	
	7月	1,012	
	8月	1,208	
	9月	1,002	
	10月	1,061	
	11月	1,084	
	12月	1,085	
	1月	994	
	2月	854	
	3月		

ばいじんの除去	月	冷却施設(回)	排ガス処理施設(回)
	4月	19	3
	5月	18	2
	6月	18	2
	7月	14	1
	8月	16	2
	9月	16	2
	10月	11	7
	11月	18	14
	12月	18	15
	1月	14	14
	2月	17	17
	3月		

排ガス(ばいじん)	時期	1号炉	2号炉
	上期 R3.5月17日	0.0005g/m ³ 未満	-
	下期 R3.11月25日	0.0017g/m ³	0.0019g/m ³
	測定頻度	6カ月に1回	
基準	0.25 g/m ³ 以下		

ダイオキシン	時期	1号炉	2号炉	焼却灰
	R4.1.20	0.19 ng-TEQ/m ³	0.022 ng-TEQ/m ³	0.014 ng-TEQ/g
	測定頻度	1年に1回		
	基準	10 ng-TEQ/m ³ 以下	3ng-TEQ/g以下	

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。