

令和4年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

一般廃棄物処理	月	可燃性(トン)	
	4月	1,075	
	5月	1,127	
	6月	1,046	
	7月	1,044	
	8月	1,296	
	9月	1,083	
	10月	1,018	
	11月		
	12月		
	1月		
	2月		
	3月		

ばいじんの除去	月	冷却施設(回)	排ガス処理施設(回)
	4月	16	15
	5月	17	7
	6月	16	16
	7月	16	13
	8月	19	14
	9月	17	15
	10月	17	14
	11月		
	12月		
	1月		
	2月		
	3月		

排ガス(ばいじん)	時期	1号炉	2号炉
	上期 R4.5月26日	0.004g/m ³	0.003g/m ³
	下期 R4.11月予定		
	測定頻度	6カ月に1回	
	基準	0.25 g/m ³ 以下	

ダイオキシン	時期	1号炉	2号炉	焼却灰
	R5.1月予定			
	測定頻度	1年に1回		
	基準	10 ng-TEQ/m ³ 以下	3ng-TEQ/g以下	

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。