

令和4年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

| 一般廃棄物処理 | 月 | 可燃性(ト) | |
|---------|-----|--------|--|
| | 4月 | 1,075 | |
| | 5月 | 1,127 | |
| | 6月 | 1,046 | |
| | 7月 | 1,044 | |
| | 8月 | 1,296 | |
| | 9月 | 1,083 | |
| | 10月 | 1,018 | |
| | 11月 | 1,017 | |
| | 12月 | 1,029 | |
| | 1月 | 975 | |
| | 2月 | 813 | |
| | 3月 | | |
| | | | |

| ばいじんの除去 | 月 | 冷却施設(回) | 排ガス処理施設(回) |
|---------|-----|---------|------------|
| | 4月 | 16 | 15 |
| | 5月 | 17 | 7 |
| | 6月 | 16 | 16 |
| | 7月 | 16 | 13 |
| | 8月 | 19 | 14 |
| | 9月 | 17 | 15 |
| | 10月 | 17 | 14 |
| | 11月 | 18 | 12 |
| | 12月 | 18 | 20 |
| | 1月 | 13 | 13 |
| | 2月 | 17 | 18 |
| | 3月 | | |
| | | | |

| 排ガス(ばいじん) | 時期 | 1号炉 | 2号炉 |
|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| | 上期 R4.5月26日 | 0.004g/m ³ | 0.003g/m ³ |
| | 下期 R4.11月25日 | 0.025g/m ³ | 0.006g/m ³ |
| | 測定頻度 | 6カ月に1回 | |
| | 基準 | 0.25 g/m ³ 以下 | |

| ダイオキシン | 時期 | 1号炉 | 2号炉 | 焼却灰 |
|--------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | R5.1.26 | 0.87 ng-TEQ/m ³ | 0.18 ng-TEQ/m ³ | 0.010 ng-TEQ/g |
| | 測定頻度 | 1年に1回 | | |
| | 基準 | 10 ng-TEQ/m ³ 以下 | | 3ng-TEQ/g以下 |

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。