

令和4年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

一般廃棄物処理	月	可燃性(トン)	
	4月	1,075	
	5月	1,127	
	6月	1,046	
	7月	1,044	
	8月	1,296	
	9月	1,083	
	10月	1,018	
	11月	1,017	
	12月	1,029	
	1月	975	
	2月	813	
	3月	1,102	

ばいじんの除去	月	冷却施設(回)	排ガス処理施設(回)
	4月	16	15
	5月	17	7
	6月	16	16
	7月	16	13
	8月	19	14
	9月	17	15
	10月	17	14
	11月	18	12
	12月	18	20
	1月	13	13
	2月	17	18
	3月	18	21

排ガス(ばいじん)	時期	1号炉	2号炉
	上期 R4.5月26日	0.004g/m <sup>3</sup>	0.003g/m <sup>3</sup>
	下期 R4.11月25日	0.025g/m <sup>3</sup>	0.006g/m <sup>3</sup>
	測定頻度	6カ月に1回	
	基準	0.25 g/m <sup>3</sup> 以下	

ダイオキシン	時期	1号炉	2号炉	焼却灰
	R5.1.26	0.87 ng-TEQ/m <sup>3</sup>	0.18 ng-TEQ/m <sup>3</sup>	0.010 ng-TEQ/g
	測定頻度	1年に1回		
	基準	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 以下		3ng-TEQ/g以下

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。