

平成24年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

一般廃棄物処理	月	可燃性(t)	
	4月	1,335	
	5月	1,483	
	6月	1,344	
	7月	1,368	
	8月	1,607	
	9月	1,209	
	10月	1,375	
	11月	1,299	
	12月	1,284	
	1月	1,223	
	2月	1,038	
	3月	1,239	
	合計	15,804	

ばいじんの除去	月	冷却施設(回)	排ガス処理施設(回)
	4月	18	11
	5月	18	8
	6月	18	9
	7月	19	9
	8月	18	8
	9月	13	8
	10月	8	9
	11月	18	8
	12月	17	8
	1月	16	13
	2月	14	12
	3月	14	10

排ガス(ばいじん)	時期	1号炉	2号炉
	上期(5月実施)	0.006	0.006
	下期(11月実施)	0.010	0.005未満
	測定頻度 基準	6カ月に1回 0.25 g/m <sup>3</sup> N以下	

ダイオキシン	時期	1号炉	2号炉	焼却灰
	H25.2.7	1.20	0.41	0.021
	測定頻度 基準	1年に1回 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下		
				3ng-TEQ/g以下

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。