

平成25年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

一般廃棄物処理	月	可燃性(t)	
	4月	1,355	
	5月	1,389	
	6月	1,196	
	7月	1,354	
	8月	1,573	
	9月	1,452	
	10月	1,342	
	11月	1,343	
	12月	1,262	
	1月	1,163	
	2月	962	
	3月		

ばいじんの除去	月	冷却施設(回)	排ガス処理施設(回)
	4月	17	10
	5月	10	9
	6月	17	7
	7月	17	11
	8月	17	8
	9月	17	9
	10月	15	8
	11月	17	8
	12月	17	10
	1月	14	12
	2月	16	17
	3月		

排ガス(ばいじん)	時期	1号炉	2号炉
	上期(5月実施)	0.02	0.01
	下期(11月実施)	0.03	0.005
	測定頻度基準	6カ月に1回 0.25 g/m ³ 以下	

ダイオキシン	時期	1号炉	2号炉	焼却灰
	26. 1月実施	0.12	0.57	0.025
測定頻度基準	1年に1回 10 ng-TEQ/m ³ 以下			3ng-TEQ/g以下

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。