

令和7年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

| | | | |
|---------|-----|---------|--|
| 一般廃棄物処理 | 月 | 可燃性(トン) | |
| | 4月 | 982 | |
| | 5月 | 1,045 | |
| | 6月 | 980 | |
| | 7月 | 1,032 | |
| | 8月 | 1,112 | |
| | 9月 | 1,029 | |
| | 10月 | 1,031 | |
| | 11月 | 905 | |
| | 12月 | 1,004 | |
| | 1月 | 919 | |
| | 2月 | 771 | |
| | 3月 | 998 | |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----|---------|------------|
| ばいじんの除去 | 月 | 冷却施設(回) | 排ガス処理施設(回) |
| | 4月 | 18 | 18 |
| | 5月 | 18 | 12 |
| | 6月 | 16 | 7 |
| | 7月 | 18 | 13 |
| | 8月 | 17 | 12 |
| | 9月 | 19 | 12 |
| | 10月 | 18 | 12 |
| | 11月 | 15 | 13 |
| | 12月 | 14 | 12 |
| | 1月 | 14 | 12 |
| | 2月 | 16 | 19 |
| | 3月 | 18 | 16 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 排ガス(ばいじん) | 時期 | 1号炉 | 2号炉 |
| | 上期 R7.5月22日 | 0.001 g/m ³ | 0.001 g/m ³ |
| | 下期 R7.11月27日 | 0.001 g/m ³ | 0.001 g/m ³ |
| | 測定頻度 | 6カ月に1回 | |
| 基準 | 0.25 g/m ³ 以下 | | |

| | | | | |
|--------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| ダイオキシン | 時期 | 1号炉 | 2号炉 | 焼却灰 |
| | R8.1.22 | 0.26 ng-TEQ/m ³ | 0.27 ng-TEQ/m ³ | 0.037 ng-TEQ/g |
| | 測定頻度 | 1年に1回 | | |
| | 基準 | 10 ng-TEQ/m ³ 以下 | | 3ng-TEQ/g以下 |

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。