令和8年度　一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

	月	可燃性(ﾄﾝ)	
一般廃棄物処理	4月	968	
	5月	955	
	6月	979	
	7月	1,027	
	8月	1,104	
	9月	1,011	
	10月	963	
	11月		
	12月		
	1月		
	2月		
	3月		

	月	冷却施設(回)	排ガス処理施設(回)
ばいじんの除去	4月	18	16
	5月	13	7
	6月	18	6
	7月	18	17
	8月	15	15
	9月	17	15
	10月	14	10
	11月		
	12月		
	1月		
	2月		
	3月		

	時期	1号炉	2号炉
排ガス(ばいじん)	上期 R8.5月21日	0.001 g/㎥	0.001 g/㎥
	測定頻度	6カ月に1回	
	基準	0.25 g/㎥ 以下	

	時期	1号炉	2号炉	焼却灰
ダイオキシン				
	測定頻度	1年に1回		
	基準	10 ng-TEQ/㎥ 以下		3ng-TEQ/g以下

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。