

令和7年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況(二戸地区クリーンセンター)

一般廃棄物処理	月	可燃性(トン)	
	4月	982	
	5月	1,045	
	6月	980	
	7月	1,032	
	8月	1,112	
	9月	1,029	
	10月	1,031	
	11月	905	
	12月		
	1月		
	2月		
	3月		

ばいじんの除去	月	冷却施設 (回)	排ガス処理 施設(回)
	4月	18	18
	5月	18	12
	6月	16	7
	7月	18	13
	8月	17	12
	9月	19	12
	10月	18	12
	11月	15	13
	12月		
	1月		
	2月		
	3月		

排ガス (ばいじん)	時期	1号炉	2号炉
	上期 R7.5月22日	0.001 g/m ³	0.001 g/m ³
	測定頻度	6カ月に1回	
	基準	0.25 g/m ³ 以下	

ダイオキシン	時期	1号炉	2号炉	焼却灰
	測定頻度	1年に1回		
	基準	10 ng-TEQ/m ³ 以下		3ng-TEQ/g以下

※連続測定記録については、インターネットに掲載することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。